ADMINISTRACIÓN

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

Material de Fundación	
γ (ton/m^3)	1.71
qu (ton/m^2)	10.90
Su (ton/m^2)	5.45
Φ(º)	20.00
Ka	0.49
Kp	2.04
N.F. (m)	-
Seguridad (FSICP)-NSR -10	3.00

q_n	Capacidad de Carga Nominal
q_R	Capacidad de Carga Mayorada
ELS	Estado Límite de Servicio
ELR	Estado Límite de Resistencia
ELEE	Estado Límite de Evento Extremo

D_f (m)	DIMENSIONES			SOBRECARGA		F. CAPACIDAD DE CARGA			CORR.POR FORMA			CORR. POR PROFUNDIDAD			CORR. POR INCLINACIÓN				CAPACIDAD PORTANTE			
	B (m)	L (m)	B/L	s v (ton/m^2)	s'v (ton/m^2)	Nq	Nc	N g	Fcs	Fqs	Fgs	Fcd	Fqd	Fgd	Fci	Fqi	Fgi	b°	qn (ton/m^2) ELS y ELEE	F.R.	q_R (ton/m^2) ELR	Q a (ton)
0.50	1.00	1.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	15.45
0.50	1.50	1.00	1.50	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.15	3.00	16.72	25.07
0.50	1.50	1.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	3.00	14.75	33.18
0.50	2.00	1.50	1.33	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.04	3.00	15.68	47.04
0.50	2.00	2.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	43.19	3.00	14.40	57.59
0.50	2.50	2.00	1.25	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.40	3.00	15.13	75.67
0.50	2.50	2.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.56	3.00	14.19	88.67
0.50	3.00	3.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.07	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.14	3.00	14.05	126.43
1.00	1.00	1.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	17.55
1.00	1.30	1.30	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.31	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	49.75	3.00	16.58	28.02
1.00	1.50	1.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.27	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.45	3.00	16.15	36.34
1.00	2.00	1.50	1.33	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.47	3.00	16.82	50.47
1.00	2.00	2.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	61.80
1.00	2.50	2.00	1.25	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.10	3.00	16.03	80.16
1.00	2.50	2.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.09	3.00	15.03	93.93
1.00	3.00	3.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	3.00	14.75	132.74
1.50	1.00	1.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.39	1.31	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.44	3.00	17.48	17.48
1.50	1.50	1.00	1.50	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	59.68	3.00	19.89	29.84
1.50	1.50	1.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	39.49
1.50	2.00	1.50	1.33	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	53.91	3.00	17.97	53.91
1.50	2.00	2.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	49.50	3.00	16.50	66.01
1.50	2.50	2.00	1.25	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.79	3.00	16.93	84.65
1.50	2.50	2.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.61	3.00	15.87	99.19
1.50	3.00	3.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	139.05

AULAS

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

Material de Fundación	
γ (ton/m^3)	1.71
qu (ton/m^2)	10.90
Su (ton/m^2)	5.45
Φ(º)	20.00
Ka	0.49
Kp	2.04
N.F. (m)	-
Seguridad (FSICP)-NSR -10	3.00

q_n	Capacidad de Carga Nominal
q_R	Capacidad de Carga Mayorada
ELS	Estado Límite de Servicio
ELR	Estado Límite de Resistencia
ELEE	Estado Límite de Evento Extremo

D_f (m)	DIMENSIONES			SOBRECARGA		F. CAPACIDAD DE CARGA			CORR.POR FORMA			CORR. POR PROFUNDIDAD			CORR. POR INCLINACIÓN				CAPACIDAD PORTANTE			
	B (m)	L (m)	B/L	s v (ton/m^2)	s'v (ton/m^2)	Nq	Nc	N g	F cs	F qs	F gs	F cd	F qd	F gd	F ci	F qi	F gi	b°	qn (ton/m^2) ELS y ELEE	F.R.	q_R (ton/m^2) ELR	Q a (ton)
0.50	1.00	1.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	15.45
0.50	1.50	1.00	1.50	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.15	3.00	16.72	25.07
0.50	1.50	1.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	3.00	14.75	33.18
0.50	2.00	1.50	1.33	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.04	3.00	15.68	47.04
0.50	2.00	2.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	43.19	3.00	14.40	57.59
0.50	2.50	2.00	1.25	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.40	3.00	15.13	75.67
0.50	2.50	2.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.56	3.00	14.19	88.67
0.50	3.00	3.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.07	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.14	3.00	14.05	126.43
1.00	1.10	1.10	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.36	1.29	1.00	1.00	1.00	1.00	0	51.51	3.00	17.17	20.78
1.00	1.20	1.20	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.33	1.26	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.56	3.00	16.85	24.27
1.00	1.35	1.35	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.30	1.23	1.00	1.00	1.00	1.00	0	49.39	3.00	16.46	30.00
1.00	2.00	1.50	1.33	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.47	3.00	16.82	50.47
1.00	2.00	2.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	61.80
1.00	2.50	2.00	1.25	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.10	3.00	16.03	80.16
1.00	2.50	2.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.09	3.00	15.03	93.93
1.00	3.00	3.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	4.00	11.06	99.55
1.50	1.00	1.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.39	1.31	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.44	3.00	17.48	17.48
1.50	1.50	1.00	1.50	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	59.68	3.00	19.89	29.84
1.50	1.50	1.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	39.49
1.50	2.00	1.50	1.33	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	53.91	3.00	17.97	53.91
1.50	2.00	2.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	49.50	3.00	16.50	66.01
1.50	2.50	2.00	1.25	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.79	3.00	16.93	84.65
1.50	2.50	2.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.61	3.00	15.87	99.19
1.50	3.00	3.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	4.00	11.59	104.29

CAFETERIA

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

Material de Fundación	
γ (ton/m^3)	1.71
qu (ton/m^2)	10.90
Su (ton/m^2)	5.45
Φ(º)	20.00
Ka	0.49
Kp	2.04
N.F. (m)	-
Seguridad (FSICP)-NSR -10	3.00

q_n	Capacidad de Carga Nominal
q_R	Capacidad de Carga Mayorada
ELS	Estado Límite de Servicio
ELR	Estado Límite de Resistencia
ELEE	Estado Límite de Evento Extremo

D_f (m)	DIMENSIONES			SOBRECARGA		F. CAPACIDAD DE CARGA			CORR.POR FORMA			CORR. POR PROFUNDIDAD			CORR. POR INCLINACIÓN				CAPACIDAD PORTANTE			
	B (m)	L (m)	B/L	s v (ton/m^2)	s'v (ton/m^2)	Nq	Nc	N g	Fcs	Fqs	Fgs	Fcd	Fqd	Fgd	Fci	Fqi	Fgi	b°	qn (ton/m^2) ELS y ELEE	F.R.	q_R (ton/m^2) ELR	Q a (ton)
0.50	1.00	1.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	15.45
0.50	1.50	1.00	1.50	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.15	3.00	16.72	25.07
0.50	1.50	1.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	3.00	14.75	33.18
0.50	2.00	1.50	1.33	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.04	3.00	15.68	47.04
0.50	2.00	2.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	43.19	3.00	14.40	57.59
0.50	2.50	2.00	1.25	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.40	3.00	15.13	75.67
0.50	2.50	2.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.56	3.00	14.19	88.67
0.50	3.00	3.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.07	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.14	3.00	14.05	126.43
1.00	1.00	1.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	17.55
1.00	1.20	1.20	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.33	1.26	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.56	3.00	16.85	24.27
1.00	1.50	1.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.27	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.45	3.00	16.15	36.34
1.00	2.00	1.50	1.33	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.47	3.00	16.82	50.47
1.00	2.00	2.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	61.80
1.00	2.50	2.00	1.25	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.10	3.00	16.03	80.16
1.00	2.50	2.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.09	3.00	15.03	93.93
1.00	3.00	3.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	4.00	11.06	99.55
1.50	1.00	1.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.39	1.31	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.44	3.00	17.48	17.48
1.50	1.50	1.00	1.50	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	59.68	3.00	19.89	29.84
1.50	1.50	1.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	39.49
1.50	2.00	1.50	1.33	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	53.91	3.00	17.97	53.91
1.50	2.00	2.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	49.50	3.00	16.50	66.01
1.50	2.50	2.00	1.25	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.79	3.00	16.93	84.65
1.50	2.50	2.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.61	3.00	15.87	99.19
1.50	3.00	3.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	4.00	11.59	104.29

SERVICIO

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

Material de Fundación	
γ (ton/m^3)	1.71
qu (ton/m^2)	10.90
Su (ton/m^2)	5.45
Φ(º)	20.00
Ka	0.49
Kp	2.04
N.F. (m)	-
Seguridad (FSICP)-NSR -10	3.00

q_n	Capacidad de Carga Nominal
q_R	Capacidad de Carga Mayorada
ELS	Estado Límite de Servicio
ELR	Estado Límite de Resistencia
ELEE	Estado Límite de Evento Extremo

D_f (m)	DIMENSIONES			SOBRECARGA		F. CAPACIDAD DE CARGA			CORR.POR FORMA			CORR. POR PROFUNDIDAD			CORR. POR INCLINACIÓN				CAPACIDAD PORTANTE			
	B (m)	L (m)	B/L	s v (ton/m^2)	s'v (ton/m^2)	Nq	Nc	N g	F cs	F qs	F gs	F cd	F qd	F gd	F ci	F qi	F gi	b°	qn (ton/m^2) ELS y ELEE	F.R.	q_R (ton/m^2) ELR	Q a (ton)
0.50	1.00	1.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	15.45
0.50	1.50	1.00	1.50	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.15	3.00	16.72	25.07
0.50	1.50	1.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	3.00	14.75	33.18
0.50	2.00	1.50	1.33	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.04	3.00	15.68	47.04
0.50	2.00	2.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.10	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0	43.19	3.00	14.40	57.59
0.50	2.50	2.00	1.25	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.40	3.00	15.13	75.67
0.50	2.50	2.50	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.56	3.00	14.19	88.67
0.50	3.00	3.00	1.00	0.86	0.86	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.07	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0	42.14	3.00	14.05	126.43
1.00	1.00	1.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	6.66
1.00	1.50	1.00	1.50	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.27	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	0	54.92	3.00	18.31	27.46
1.00	1.50	1.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.27	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.45	3.00	16.15	36.34
1.00	2.00	1.50	1.33	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.47	3.00	16.82	50.47
1.00	2.00	2.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	3.00	15.45	61.80
1.00	2.50	2.00	1.25	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	48.10	3.00	16.03	80.16
1.00	2.50	2.50	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.16	1.13	1.00	1.00	1.00	1.00	0	45.09	3.00	15.03	93.93
1.00	3.00	3.00	1.00	1.71	1.71	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.13	1.11	1.00	1.00	1.00	1.00	0	44.25	4.00	11.06	99.55
1.50	1.00	1.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.39	1.31	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.44	3.00	17.48	17.48
1.50	1.50	1.00	1.50	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.65	1.55	0.40	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	59.68	3.00	19.89	29.84
1.50	1.50	1.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.40	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0	52.66	3.00	17.55	39.49
1.50	2.00	1.50	1.33	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.58	1.49	0.47	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	53.91	3.00	17.97	53.91
1.50	2.00	2.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.30	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	0	49.50	3.00	16.50	66.01
1.50	2.50	2.00	1.25	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.54	1.45	0.50	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	50.79	3.00	16.93	84.65
1.50	2.50	2.50	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.24	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0	47.61	3.00	15.87	99.19
1.50	3.00	3.00	1.00	2.57	2.57	6.40	14.83	5.39	1.43	1.36	0.60	1.20	1.16	1.00	1.00	1.00	1.00	0	46.35	4.00	11.59	104.29